



Fulgurant

Sanitary

Reiniger stookketels

- Verbetert de prestaties en optimaliseert de verbranding
- Verwijdert afzettingen voor een betere energie-efficiëntie
- Snelle en doeltreffende toepassing

” KENMERKEN

De reiniger stookketels moet aan het begin van het stookseizoen worden gebruikt en vervolgens om de twee maanden, rekening houdend met de kwaliteit van de stookolie en de intensiteit en duur van de stookperiode.

☰ GEBRUIKSAANWIJZING

- 1L produkt met 5L water vermengen
- De werking van de verwarmingsketel stopzetten
- Overvloedig verstuiven via de deur of het kijkgat op de wanden en de rookkanalen van de verwarmingsketel (u kunt om het even welke tuinverstuiver gebruiken, maar u moet hem grondig reinigen na gebruik)
- De verwarmingsketel gedurende 1 kwartier opnieuw laten werken bij min. 60°
- De werking stopzetten en de verbrande deeltjes verwijderen die zich op de bodem van de verwarmingsketel bevinden.

! CONSUMENTENINFORMATIE

- Buiten het bereik van kinderen houden en gebruiken.

RF BEVIL	BENAMING	EAN CODE	VERPAKKING	UVC
1001300	Reiniger stookketels	 5400258013008	5L	2

 www.fulgurant.eu